RE: ANGLET LYNCH - Pris en compte du séisme
Pierre Guichard
A :
sebastien camon
07/01/2016 10:26
Cc :
'lucile rousset'
Masquer les détails
De : Pierre Guichard <p.guichard@betims.fr>
A : sebastien camon <sebastien-camon@geotec-sa.com>
Cc : 'lucile rousset' <l.rousset@agglo-cotebasque.fr>

Rebonjour, je vous confirme de ne pas prendre en compte les effets sismiques sur les ouvrages de voirie.

Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,

Pierre GUICHARD
Ingénieur ISA BTP – Co-Gérant
Port : *06 87 59 14 66*

BET VRD I.M.S
Espace Mendi Alde, Bât A
48 av du 8 mai 1945, 64100 Bayonne
Tel : 05 59 03 43 89 - Fax : 05 59 31 04 36
Email : p.guichard@betims.fr

De : sebastien camon [mailto:sebastien-camon@geotec-sa.com]
Envoyé : jeudi 7 janvier 2016 09:38
À : Pierre Guichard <p.guichard@betims.fr>
Cc : 'lucile rousset' <l.rousset@agglo-cotebasque.fr>
Objet : ANGLET LYNCH - Pris en compte du séisme

Bonjour,

Pouvez vous me confirmer que comme vu ensemble par téléphone nous ne prenons pas en compte les effets sismiques sur les ouvrages compte tenu de leur destination (voirie et bassin EP).

Je finalise le rapport dans ce sens et vous l'envoi pour cette fin de semaine ou lundi.

Bonne réception

Sébastien CAMON
Ingénieur géotechnicien
Responsable d'agence

Agence de Pau
39, avenue de Pau
64230 LESCAR
tél : 05.59.72.12.46
fax : 05.59.61.47.84
port : 06.74.88.06.27

De : Pierre Guichard [mailto:p.guichard@betims.fr]
Envoyé : lundi 7 décembre 2015 17:09
À : sebastien camon; 'lucile rousset'
Cc : Pierre Guichard
Objet : RE: Résultats provisoires ANGLET LYNCH

Rebonjour, je vous confirme le principe du réseau EP :

- Pose de DN 600 à 2 m moyen de profondeur

A bientôt

Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,

Pierre GUICHARD
Ingénieur ISA BTP – Co-Gérant
Port : 06 87 59 14 66

BET VRD I.M.S
Espace Mendi Alde, Bât A
48 av du 8 mai 1945, 64100 Bayonne
Tel : 05 59 03 43 89 - Fax : 05 59 31 04 36
Email : p.guichard@betims.fr

De : sebastien camon [mailto:sebastien-camon@geotec-sa.com]
Envoyé : vendredi 4 décembre 2015 17:48
À : 'lucile rousset' <l.rousset@agglo-cotebasque.fr>; Pierre Guichard <p.guichard@betims.fr>
Objet : Résultats provisoires ANGLET LYNCH

Bonjour,

Ci-joint la note de calcul provisoire pour les voiries de la ZA LYNCH.

Bonne réception

Sébastien CAMON
Ingénieur géotechnicien
Responsable d'agence

Agence de Pau
39, avenue de Pau
64230 LESCAR
tél : 05.59.72.12.46
fax : 05.59.61.47.84
port : 06.74.88.06.27

GROUPE GÉOTEC
LA GÉOTECHNIQUE PARTENAIRE